

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ /
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ / ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΕΞΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ /
25 (ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ) ΑΤΟΜΩΝ]

1.0 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

- 1.1 Να είναι σχήματος τετράγωνου, ορθογωνίου ή κυκλικού και να κατασκευάζεται από χυτό ή προπαρασκευασμένο σκυρόδεμα ή πολυαιθυλένιο (PE) ή άλλα υλικά εγκεκριμένα από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ).
- 1.2 Πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να υποβαστάζει φορτία (τοποθέτηση σιδήρου), να αποκλείει υπόγεια ύδατα και να είναι υδατοστεγές.
- 1.3 Να τοποθετούνται καλύμματα από χυτοσίδηρο που να συνάδουν με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN124 1994/CYS EN124 με ικανοποιητικές διαστάσεις για εύκολη αφαίρεση των αντλιών (ελάχιστες διαστάσεις 600x600χλτ)
- 1.4 Η διαμόρφωση και οι διαστάσεις του αντλιοστασίου πρέπει να είναι αιτιολογημένες ανάλογα με τον τύπο και τον αριθμό των αντλιών που θα χρησιμοποιηθούν και σύμφωνα με τα σχέδια και τον πίνακα διαστασιολόγησης που επισυνάπτονται.
- 1.5 Το αντλιοστάσιο πρέπει να διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς για την ανύψωση των αντλιών για σκοπούς αντικατάστασης ή συντήρησης.
- 1.6 Το αντλιοστάσιο πρέπει να έχει εξαερισμό διαμέσου σωλήνας εξαερισμού.

2.0 ΑΝΤΛΙΕΣ

- 2.1 Οι αντλίες πρέπει να είναι καταδυόμενου τύπου κατάλληλου για την άντληση λυμάτων και κατά προτίμηση εφοδιασμένες με μασητήρες (macerating pumps). Η αντλία πρέπει να έχει ελεύθερη διέλευση στερεών, όχι μικρότερα από 30mm.
- 2.2 Η επιλογή των αντλιών πρέπει να ανταποκρίνεται και να είναι σύμφωνη με τους υπολογισμούς των αναμενόμενων παροχών για το απαιτούμενο μονομετρικό ύψος. Για σκοπούς υπολογισμού της μέσης ημερήσιας παροχής λυμάτων να λαμβάνεται $Q_{μέση}=200L/άτομο/ημέρα$ ενώ για σκοπούς υπολογισμού της ωριαίας παροχής αιχμής να λαμβάνεται $Q_{αιχμής}=25L/άτομο/ώρα$ (δηλαδή συντελεστής αιχμής 3). Εκτός σε περιπτώσεις όπου είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των ατόμων στο υποστατικό, ο υπολογισμός των ατόμων να βασίζεται στα πιο κάτω δεδομένα:

- Διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων : 4 άτομα
- Διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων : 3 άτομα
- Διαμέρισμα 1 υπνοδωματίου : 2 άτομα
- Στούντιο : 1 άτομο
- Γραφείο : 1 άτομο / 15m²
- Κατάστημα : 1 άτομο / 15m²

- 2.3 Απαιτείται η εγκατάσταση τουλάχιστον 2 όμοιων αντλιών (η μια εφεδρική). Η λειτουργία των αντλιών να είναι εκ περιτροπής. Επιπρόσθετα η λειτουργία των αντλιών να ρυθμίζεται αυτόματα από σύστημα ρυθμιστών βάθους (level switches) και να συμπεριλαμβάνει σύστημα συναγερμού με κουδούνι ή λαμπτήρα. Οι ρυθμιστές βάθους να είναι τοποθετημένοι σε τέτοια βάθη ούτως ώστε σε καμιά περίπτωση να μην επιτρέπεται η παραμονή των λυμάτων στο αντλιοστάσιο για περίοδο πέραν των τεσσάρων ωρών. Ο όγκος του αντλιοστασίου κάτω από τη σωλήνα εισαγωγής πρέπει να είναι ο απαιτούμενος ώστε να επιτρέπει την τοποθέτηση των ρυθμιστών βάθους σε κατάλληλες θέσεις.
- 2.4 Για αποφυγή υπερχειλίσσης του αντλιοστασίου σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των αντλιών ως αποτέλεσμα διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος να γίνεται πρόνοια πρόσθετης χωρητικότητας 4 (τεσσάρων) ωρών για τη μέση παροχή, είτε στο ίδιο το αντλιοστάσιο είτε σε ξεχωριστή στεγανή δεξαμενή. Τα ξενοδοχεία θα μπορούν αντί της πρόσθετης χωρητικότητας να εγκαταστήσουν και να συντηρούν ηλεκτρογεννήτρια.
- 2.5 Κάθε αντλία πρέπει να φέρει στην σωλήνα εκροής, πριν τη συμβολή με την κοινή καταθλιπτική σωλήνα, τόσο βαλβίδα εκροής όσο και βαλβίδα αντεπιστροφής. Επίσης συστήνεται όπως κάθε αντλία είναι εφοδιασμένη με βάση αυτόματης σύνδεσης (automatic coupling system) και οδηγό (guide rail) για γρήγορη εγκατάσταση και ορθή τοποθέτηση των αντλιών ή / και άλλους ισοδύναμους μηχανισμούς.

3.0 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΕΚΡΟΗΣ

- 3.1 Σωλήνα πίεσης κατασκευασμένη από πλαστικό πολυαιθυλένιο, πλαστικό (υρnc), χυτοσίδηρο ή άλλο υλικό εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΛ, κατάλληλης πίεσης σύμφωνα με το μανομετρικό ύψος άντλησης.
- 3.2 Η διάμετρος της σωλήνας πρέπει να είναι αιτιολογημένη ανάλογα με τον τύπο των αντλιών που θα χρησιμοποιηθούν και σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ρυθμού ροής των λυμάτων, αλλά όχι μικρότερη από 75χλτ εξωτερική διάμετρο, για να επιτρέπεται η απρόσκοπτη δίοδος στερεών. Μικρότερη διάμετρος γίνεται αποδεκτή μόνο σε περίπτωση χρησιμοποίησης αντλιών με μασητήρες (macerating pumps).



4.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (CONTROL PANEL)

- 4.1 Στον ηλεκτρικό πίνακα πρέπει να υπάρχουν τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:
- Κεντρικός διακόπτης
 - Εναλλαγή λειτουργίας αντλιών στην περίπτωση εγκατάστασης εφεδρικής αντλίας (time switch)
 - Selector switch (hand off / auto) για κάθε αντλία


- Το φλωτέρ που θα είναι συνδεδεμένο με το σύστημα συναγερμού πρέπει να δίνει σήμα σε ενδεικτικό κόκκινο λαμπτήρα ή να είναι συνδεδεμένο με κουδούνι.

4.2 Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

4.3 Έλεγχος του πίνακα και της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα γίνεται από την ΑΗΚ.



Διαστάσεις Ανάλυσης (σε εκατοστά)									
	A	B	Γ	Δ	E	Z	H		
Μέχρι 100 άτομα	150	150	15	40	60	180	180		
Μέχρι 150 άτομα									
Μέχρι 200 άτομα	200	200	15	40	60	230	230		
Μέχρι 100 άτομα	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ		
Μέχρι 100 άτομα	≥ 110	≥ 10				≥ 245			
Μέχρι 150 άτομα	≥ 120	≥ 10	15	20	10	≥ 270	60		
Μέχρι 200 άτομα	≥ 130	≥ 10				≥ 340			



TOMH A-A